



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ»

195221, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 45, литер А, помещение № 15-А.  
ОГРН 1172536043129 ИНН 2540231856 КПП 780401001 ОКПО 20439353

И.О. главы администрации  
Дальнереченского городского округа

А.А. Черных

исх. № 690 от 05.04 2019 г.

на № 1-4/1481 от 15.03.2019 г.

г. Дальнереченск,  
ул. Победы, 13

*г. Иовичкин*  
*г. Рябуха*  
*к. Ведущий*  
*11.04.19*

На Ваш запрос о выдаче предварительных технических условий для электроснабжения объекта капитального строительства мощностью не более 15 кВт, на земельном участке с кадастровым номером 25:29:010106:934 в 90 м. на юго-запад от ориентира с адресом: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18 сообщаем, что для электроснабжения вышеуказанного объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Электроснабжение объекта выполнить оп. № 11/2 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 94.
2. От оп. № 11/2 ВЛЭП-0,4 кВ ТП № 94 к объекту выполнить ответвление 0,4 кВ расчетного сечения.
3. На границе балансовой принадлежности (граница земельного участка объекта), установить ШУ-0,4 кВ (шкаф учета электроэнергии) с трехфазным электронным счетчиком электроэнергии, класс точности не ниже 1.0.
4. Прибор учета электрической энергии должен быть из числа внесенных в «Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ».
5. В ШУ-0,4 кВ необходимо обеспечить контроль величины максимальной мощности (установить трехфазный автоматический выключатель номинальным током 25 А, с возможностью опломбирования).
6. Выполнить заземление электроустановки согласно требованиям ПУЭ.
7. Произвести необходимые лабораторные испытания и измерения подключаемой электроустановки.
8. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 550,00 руб.
9. Срок действия технических условий составляет 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение.

Директор

С.М. Самохин

исп. Киреева М.В. }

*113*